

ادارة الصيانة والتشغيل

النموذج الشهري للصيانة الوقائية الدورية لوحدة السبليت

تاريخ الفحص:			
الملاحظات	حالة الفحص	بند الصيانة	
		فحص مستوى الفريون والتأكد من عدم وجود أي تسريب للغاز من الكمبريسور أو أنبوب التبريد.	
		مراقبة حالة التشغيل العامة للكمبريسور والتأكد من عدم وجود أي صوت أو اهتزاز غير طبيعي أو ارتفاع في درجة الحرارة.	
		فحص حالة فلاتر الهواء والتأكد من نظافتها واستبدال الفلاتر التالفة وفحص شرائح التبريد والتأكد من سلامتها.	
مشرف الموقع		الفني	
	الاسم:		الاسم:
	التوقيع:		التوقيع:

التاريخ:

الرقم: