

ادارة الصيانة والتشغيل

النموذج الشهري للصيانة الوقائية للمحولات الكهربائية

تاريخ الفحص:		
اسم ورقم المبنى:		
رقم اللوحة:		
ملاحظات	حالة الفحص	بند الصيانة
		التأكد من عزل مدخل ومخرج التيار
		التأكد من عدم وجود تسريبات للزيت
		التأكد من مستوى ودرجة حرارة الزيت
		التأكد من عمل من مراوح التبريد ونظافة أنابيب التبريد
		التأكد من ان تهوية غرفة المحول جيدة
		التأكد من سلامة أجهزة الحماية واسارات التحذير
مشرف الموقع		الفتي
الاسم:		الاسم:
التوقيع:		التوقيع:

التاريخ:

الرقم: