

ادارة الصيانة والتشغيل

النموذج الشهري للصيانة الوقائية للوحات الكهربائية

تاريخ الفحص :		
اسم ورقم المبنى:		
رقم اللوحة:		
ملاحظات	حالة الفحص	بند الصيانة
		التأكد من توصيل الأسلاك وعدم وجود أي حرق أو قطع وأنها معزولة
		التأكد من الاطار العازل الموجود داخل اللوحة الكهربائية
		التأكد من نظافة اللوحة الكهربائية من الأتربة والغبار
		التأكد من عمل من مراوح التبريد ونظافتها
		التأكد من فلتر أو استبداله ان لزم
		التأكد من سلامة أقفال أبواب اللوحة الكهربائية وعملها
		التأكد من عمل القواطع ومكونات اللوحة الكهربائية
		التأكد من عمل أنظمة الحماية داخل وخارج اللوحة الكهربائية
مشرف الموقع		الفني
الاسم:		الاسم:
التوقيع:		التوقيع:

التاريخ:

الرقم: